Gutachtliche Stellungnahme
10-001820-GAS01-A01-05-de-01 vom 8. Dezember 2010

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG** August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte
	Durch Winkhaus freigegeben für:Piva G
Produkt	Winkhaus activPilot Concept WK1
Bezeichnung	Einbruchhemmendes Fenster nach DIN V ENV 1627-1630
Außenmaß (B x H)	verschieden
(Rahmen) Material	PVC-U, weiß; aus dem System: Kömmerling
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	gemäß Typenliste
Verglasung	DIN EN 356 Klasse P2A oder VSG 6 mm
Beschläge	Winkhaus activPilot mit mindestens 4 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Firma FSB

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN V ENV 1628 : 1999

DIN V ENV 1629 : 1999

DIN V ENV 1630 : 1999

Gutachtliche Stellungnahme 10-001820-GAS02-A01-05-de-01 vom 08. Dez. 2010

Prüfbericht 211 37201 und 211 37202 vom 08. Dezember 2008

Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Seite 1 bis 7

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten".

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Einbruchhemmung

Widerstandsklasse 1*)

*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 11Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (7 Seiten)

ift Rosenheim
8. Dezember 2010

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter

Jens Pickelmann
Prüfingenieur
Labor Mechanik

Bonfiglioli spa

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
Deutscher Akkreditierungs Rat
DAP-PL0808.99

Durch Winkhaus freigegeben für:Piva G

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einflügelige Fenster mit festverglastem Seitenteil, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (B x H), mit 9 einbruchhemmenden Verriegelungen in der Widerstandsklasse 2 Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1600 mm x 800 mm (B x H), mit 13 einbruchhemmenden Verriegelungen in der Widerstandsklasse 2 Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (B x H), mit 16 einbruchhemmenden Verriegelungen in der Widerstandsklasse 2 Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1875 mm x 2320 mm (B x H), mit 10 einbruchhemmenden Verriegelungen in der Widerstandsklasse 1 Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2070 mm x 2430 mm (B x H), mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungen in der Widerstandsklasse 1	Ausführung einbruchhemmender 1- und 2-flügeliger Fenster wahlweise mit festverglasten Seitenteilen und Abmessungen gemäß Anlage 1, Beschlagssystem Winkhaus activPilot. Unterschiedliche Profile aus dem System: Kömmerling EuroFutur Classic, Kömmerling EuroFutur Elegance, Kömmerling EuroFutur MD, Kömmerling AluFusion, Kömmerling K-Vision, Kömmerling K88plus	10-001820-GAS01-A01-05-de-01vom 08. Dez. 2010 10-001820-GAS02-A01-05-de-01 vom 08. Dez. 2010

Ende der Typenliste.